



Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Волгоград»
(ООО «Газпром газораспределение Волгоград»)

ПРИКАЗ

«21. апреля» 2025 г.

№ 1В196од

г. Волгоград

Об организации и проведении работ повышенной опасности в ООО «Газпром газораспределение Волгоград»

В целях обеспечения безопасных условий труда, сохранения жизни и здоровья работников, снижения рисков возникновения аварий, инцидентов, пожаров на объектах ООО «Газпром газораспределение Волгоград»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие «Положение по организации работ повышенной опасности» (далее – Положение) (Приложение №1) и приложения к данному Положению.

2. Утвердить перечень работ повышенной опасности (Приложение №2) (далее – перечень РПО).

3. Директорам филиалов, начальникам ремонтно-эксплуатационных управлений, руководителям структурных подразделений:

3.1 Принять к исполнению и руководству вышеуказанное Положение с Перечнем РПО, а также контроль соблюдения требований.

3.2 Ознакомить сотрудников, участвующих в организации и проведении РПО с Перечнем РПО под подпись.

4. Приказы от 20.05.2022 г. №ГВ282од, от 30.09.2024 г. №ГВ537/1од считать недействительными.

5. Начальнику отдела кадров и трудовых отношений управления по работе с персоналом И.С. Марченко ознакомить с приказом исполнителей и руководителей структурных подразделений, указанных в списке рассылки к настоящему приказу.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного инженера ООО «Газпром газораспределение Волгоград» А.В. Степанова.

Генеральный директор

А.Н. Сидоров

УТВЕРЖДЕНО
приказом ООО «Газпром газораспределение Волгоград»
от «21» апреля 2025 г. № 1819608

**Положение
по организации и проведению работ повышенной опасности в
ООО «Газпром газораспределение Волгоград»**

1. Введение

Настоящее Положение по организации и проведению работ повышенной опасности в организациях группы Газпром межрегионгаз (далее – Положение) направлено на реализацию Политики ООО «Газпром межрегионгаз» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, утвержденной приказом ООО «Газпром межрегионгаз» от 25.12.2020 г. № 248, с целью обеспечения безопасных условий труда, сохранения жизни и здоровья работников, снижения рисков возникновения аварий, инцидентов и пожаров на объектах ООО «Газпром газораспределение Волгоград» (далее по тексту – Общество), входящего в группу компаний ООО «Газпром межрегионгаз».

Положение относится к комплексу документированных процедур, разработанных с целью интеграции системы управления производственной безопасностью ООО «Газпром межрегионгаз» в Единую систему управления производственной безопасностью ПАО «Газпром» и устанавливает порядок организации и безопасного проведения работ повышенной опасности (далее – РПО) на объектах Общества.

На основании настоящего Положения Обществом устанавливаются требования к разработке и актуализации локальных нормативных актов (инструкций, положений), регламентирующих порядок организации и проведения работ повышенной опасности и учитывающих все возможные виды РПО, проводимые в ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

Требования безопасности, изложенные в данных документах, должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов, учитывать местные условия организации и подготовки к выполнению РПО и предусматривать исчерпывающие меры безопасности при их проведении.

Руководители структурных подразделений, ремонтно-эксплуатационных управлений (далее – РЭУ) и филиалов ООО «Газпром газораспределение Волгоград» должны принимать меры по повышению уровня безопасности при проведении РПО путём применения современного оборудования, совершенствования технологий и методов производства работ, повышения качества обучения и уровня подготовки персонала.

2. Область применения

2.1 Требования настоящего Положения распространяются на РПО, проводимые на объектах ООО «Газпром газораспределение Волгоград», выполняемые структурными подразделениями, РЭУ и филиалами Общества, а также сторонними организациями и физическими лицами (индивидуальными предпринимателями).

2.2 Применение Положения сторонними организациями и физическими лицами (индивидуальными предпринимателями) обязательно при условии включения в договор на проведение РПО с ними ссылки на настоящее Положение.

3. Требования к персоналу

3.1. К проведению РПО допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

- обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные медицинские осмотры и обязательные психиатрические освидетельствования в соответствии с нормативными правовыми актами и не имеющие медицинских противопоказаний к указанной работе;

- вводный инструктаж по охране труда и инструктаж (первичный, повторный) по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний по безопасным методам и приемам выполнения РПО, а также проверку знания требований охраны труда;

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, в том числе, при микроповреждениях (микротравмах), полученных при выполнении работ;

- обучение мерам пожарной безопасности;

- обучение по использованию средств индивидуальной защиты;

- ежегодную проверку знания требований производственных инструкций на право проведения РПО;

- стажировку на рабочем месте;

- допуск в установленном порядке к самостоятельной работе в том числе к самостоятельному выполнению РПО.

Требования к порядку проведения стажировки на рабочем месте, продолжительности её проведения, требования к работникам, ответственным за организацию и проведение стажировки на рабочем месте, установлены в действующем Положении об организации обучения и проверки знаний, утвержденном приказом Общества.

Работник, показавший в рамках проверки знания требований охраны труда неудовлетворительную оценку, не допускается к выполнению трудовых обязанностей (включая РПО) и направляется в течение тридцати календарных дней со дня проведения данной проверки повторно на проверку знания требований охраны труда.

3.2. Перечень профессий и должностей работников, ответственных за организацию РПО, подлежащих обучению требованиям охраны труда по программе обучения безопасным методам и приёмам выполнения РПО, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда, утверждается работодателем.

3.3. Каждый работник, приступающий к выполнению РПО, должен быть ознакомлен:

- с инструкциями по охране труда, соответствующими виду выполняемых работ;

- с объемом выполняемой работы;

- с выпиской из Реестра опасностей и рисков в области производственной безопасности (далее – Реестр) в соответствии с видом выполняемых работ;

- с приемами безопасного выполнения работы;

- с перечнем необходимых средств коллективной и индивидуальной защиты;
- с режимом работы;
- со схемой эвакуации (при наличии).

4. Основные положения

4.1. К РПО на объектах Общества относят работы, указанные в действующем перечне РПО, утвержденным приказом Общества.

Данный перечень, учитывает основные РПО, выполняемые структурными подразделениями, РЭУ и филиалами Общества, а также сторонними организациями и физическими лицами (индивидуальными предпринимателями).

4.2. РПО могут выполняться с оформлением наряда-допуска и без оформления наряда-допуска.

4.3. РПО, при выполнении которых требуется оформление нарядов-допусков выполняются по следующим формам нарядов-допусков и соответствующим формам журналов регистрации:

- форма наряда-допуска **на производство газоопасных работ** (Приложение 1) и журнал регистрации нарядов-допусков на производство газоопасных работ (Приложение 2);

- форма наряда-допуска **на производство огневых работ** (Приложение 3) и журнал регистрации нарядов-допусков на производство огневых работ (Приложение 4);

- форма наряда-допуска **в электроустановках** (Приложение 5) и журнал учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям для работ в электроустановках (Приложение 6);

- форма наряда-допуска **на проведение земляных работ** (Приложение 7) с учетом действующей Типовой инструкции по организации и проведению земляных работ на объектах ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в соответствии с требованиями рабочей документации и проекта проведения земляных работ и журнал регистрации работ повышенной опасности по нарядам-допускам (Приложение 8);

- форма наряда-допуска **на производство работ повышенной опасности** (Приложение 9) (не относящиеся к газоопасным и земляным работам) с регистрацией работ повышенной опасности по нарядам-допускам.

4.4. При совместном производстве нескольких видов РПО оформление НД осуществляется на каждый вид работ в соответствии с п. 4.3.

4.5. Отметка о выполнении РПО осуществляется строго в соответствующем журнале согласно п. 4.3 и не дублируется в других журналах.

4.6. Специалисты РЭУ, филиалов и структурных подразделений Общества, участвующие в организации и проведении РПО, должны быть ознакомлены с Перечнем под роспись. Перечень РПО должен пересматриваться и переутверждаться не реже одного раза в три года, а также по мере необходимости в случае выполнения РПО, ранее не включённых в Перечни. Копии Перечня РПО должны храниться в структурных подразделениях РЭУ, и филиалов, в структурных подразделениях Общества, выполняющих РПО, а также размещаться на доступных для всех

категорий работников информационных площадках данных структурных подразделений.

4.5. Порядок оформления, подготовки и проведения РПО, указанных в данном Перечне, а также мероприятия по обеспечению безопасности при проведении РПО определяются в зависимости от вида выполняемых работ, места проведения и типа оборудования, на котором они проводятся:

- РПО, связанные с выполнением газоопасных работ на объектах сетей газораспределения и газопотребления природного газа, проводятся в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области ПБ «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждёнными приказом Ростехнадзора № 531 от 15.12.2020 г.;

- РПО, связанные с выполнением газоопасных работ на объектах СУГ, проводятся в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области ПБ «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», утверждёнными приказом Ростехнадзора № 532 от 15.12.2020 г., ГОСТ Р 54982-2022 «Системы газораспределительные. Объекты сжиженных углеводородных газов. Общие требования эксплуатации»;

- РПО, связанные с выполнением земляных работ, проводятся в соответствии с «Правилами по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», утверждёнными приказом Минтруда № 883н от 11.12.2020 г., СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- РПО, связанные с применением грузоподъёмных кранов и других строительных машин, проводятся в соответствии с «Правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», утверждёнными приказом Минтруда № 753н от 28.10.2020 г.;

- РПО на высоте (в том числе сборка и разборка лесов, подмостей) проводятся в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте», утверждёнными приказом Минтруда РФ № 782н от 16.11.2020 г.;

- РПО, выполняемые в электроустановках, проводятся в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок», утверждёнными приказом Минтруда РФ № 903н от 15.12.2020 и «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии», утверждёнными приказом Минэнерго РФ № 811 от 12.08.2022 г.;

- РПО, выполняемые в тепловых энергоустановках, проводятся в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок», утверждёнными приказом Минтруда РФ № 924н от 17.12.2020 г. и «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утверждёнными Приказом Минэнерго РФ № 115 от 24.03.2003 г.;

- РПО, связанные с использованием инструмента и приспособлений, проводятся в соответствии с «Правилами по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями», утверждёнными Приказом Минтруда РФ № 835н от 27.11.2020 г.

Отдельные виды РПО, выполняемые в Обществе и не перечисленные в данном пункте, также должны выполняться согласно соответствующим этим видам работ нормативным правовым актам и другим руководящим документам.

4.7. На основании утвержденного положения по организации и проведению РПО, в целях обеспечения безопасности при их проведении, для каждого вида РПО, указанного в Перечне, должны быть разработаны и утверждены начальниками РЭУ и филиалов, руководителями структурных подразделений Общества локальные нормативные акты (далее – ЛНА) (положения, производственные инструкции, инструкции по охране труда по должности, профессии и виду выполняемых работ), а в случае необходимости, правила по охране труда в том числе в соответствии с «Основными требованиями к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем», утверждёнными приказом Минтруда № 772н от 29.10.2021 (или в соответствии с требованиями нормативных правовых актов).

Данные ЛНА должны определять порядок оформления и регистрации РПО, требования по подготовке и безопасному проведению каждого вида РПО, устанавливать требования охраны труда, учитывать требования по безопасному проведению РПО, указанные в нормативных правовых актах РФ, а также требования инструкций и технической документации заводов-изготовителей оборудования и материалов.

Структурные подразделения Общества, РЭУ и филиалы, в зависимости от специфики своей деятельности и, исходя из оценки уровня профессионального риска, вправе устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие соответствующим нормативным правовым актам.

В указанных выше ЛНА должны быть чётко определены:

- состав ответственных лиц, участвующих в подготовке и проведении РПО;
- требования к подготовке персонала, участвующего в подготовке и проведении РПО;
- требования к оформлению и регистрации РПО (с указанием формы наряда-допуска, журнала регистрации нарядов-допусков и журнала регистрации РПО, проводимых без наряда-допуска);
- требования к оснащению инструментом, приспособлениями, приборами, оборудованием, материалами, необходимой автотранспортной техникой;
- требования к оснащению средствами индивидуальной защиты, средствами индивидуальной защиты органов дыхания, средствами коллективной защиты;
- мероприятия, выполняемые при подготовке к проведению работ;
- мероприятия, выполняемые непосредственно перед началом работ;
- требования безопасности при проведении работ;
- мероприятия, выполняемые по окончании работ.

4.8. Количество и состав ответственных лиц, участвующих в организации, подготовке и проведении того или иного вида РПО, определяется в зависимости от специфики деятельности структурных подразделений филиалов и РЭУ, структурных подразделений Общества, выполняющих РПО, а также в соответствии с нормативными правовыми актами, которые соответствуют данному виду работ. Состав ответственных лиц может включать в себя:

- ответственного за выдачу наряда-допуска;

- ответственного за согласование наряда-допуска;
- ответственного за утверждение наряда-допуска;
- ответственного за подготовительные работы;
- ответственного за безопасное проведение работ (ответственный руководитель работ);
- ответственного исполнителя (производителя) работ;
- исполнителей работ.

При проведении РПО в электроустановках и энергоустановках в состав ответственных лиц могут быть включены лица: допускающий и наблюдающий.

Допускается совмещение обязанностей ответственных лиц, в зависимости от выполняющих РПО, в том числе, согласно нормативным правовым актам, которые соответствуют тому или иному виду РПО.

Списки ответственных лиц должны быть утверждены организационно-распорядительным документом Общества, филиалом и РЭУ Общества. Пересмотр и переутверждение списков производится ежегодно, а также по мере необходимости при изменении состава ответственных лиц.

4.9. РПО могут проводиться в составе работ, выполняемых по специальному плану организации и производства газоопасных работ. Специалист, осуществляющий руководство РПО по наряду-допуску, должен быть ознакомлен с планом под роспись и во время проведения работ подчиняется лицу, назначенному координатором работ. В плане должны быть отражены все мероприятия по подготовке и безопасному проведению РПО, указанные в наряде-допуске. Форму специального плана принимают в соответствии действующего Регламента по составлению специального плана организации и производства технологически сложных и ответственных газоопасных работ, утверждённого приказом Общества.

4.10. При выполнении РПО работниками сторонних организаций или физическими лицами (индивидуальными предпринимателями), ответственными за подготовительную работу назначают руководителя структурного подразделения Общества или инженерно-технических работников филиала, РЭУ Общества ответственных за эксплуатацию объекта, на котором планируется проведение РПО, в непосредственном подчинении которых находятся работники, эксплуатирующие данный объект. Ответственными за проведение РПО назначаются руководители или специалисты сторонней организации, в ведении которой находятся исполнители РПО.

5. Видеофиксация проведения РПО

5.1. По РПО, при выполнении которых требуется оформление нарядов-допусков, необходимо осуществлять видеофиксацию¹ в соответствии с требованиями действующего Положения о видеофиксации работ повышенной опасности, а также в соответствии с утвержденным перечнем РПО.

¹ Процедура, включающая в себя видеофиксацию процессов и этапов производства работ посредством видеорегистраторов.

5.2. Видеофиксация РПО осуществляется в рамках выданного НД на каждый вид РПО в соответствии п. 4.3.

5.6. При совместном производстве нескольких видов РПО (газоопасных и земляных работ), видеофиксация РПО осуществляется на каждый вид РПО отдельно, согласно оформленным НД.

5.3. Необходимость предоставления отчетности о проведении видеофиксации РПО в РЭУ и филиалах определяется главным инженером Общества и утверждается приказом Общества.

6. Порядок подготовки к проведению РПО

6.1. При подготовке к проведению РПО, в зависимости от их вида, руководитель структурного подразделения Общества, руководитель филиала, начальник РЭУ, сотрудники которого будут выполнять данные работы, должен назначить ответственного за безопасное проведение работ (ответственного руководителя работ) или назначить ответственного исполнителя работ.

6.2. Наряд-допуск на выполнение РПО должен выдаваться заблаговременно с учётом времени, необходимого для подготовки к предстоящей работе, и регистрироваться в соответствующем журнале. В наряде-допуске должны учитываться все необходимые мероприятия по подготовке и безопасному проведению РПО.

6.3. Для обеспечения безопасности при выполнении РПО, в зависимости от их вида, должны быть выполнены все необходимые организационные мероприятия, связанные с согласованием проведения РПО со сторонними организациями или государственными органами (при необходимости). Например, при проведении земляных работ в охранных зонах подземных коммуникаций, проведении РПО на проезжей части автомобильных дорог или непосредственной близости от автомобильных или железных дорог, работ с применением строительных машин или подъёмных сооружений в охранных зонах воздушных линий электропередач, работ, проводимых на сетях газораспределения, технологически связанных с сетями других организаций, работ, связанных со снижением давления или приостановлением подачи газа и т.д.

Также должны быть выполнены подготовительные мероприятия, предусмотренные нарядом-допуском на выполнение данных работ и указанные в специальном плане организации и производства газоопасных работ (при его оформлении), а также в производственных инструкциях, инструкциях по охране труда и пожарной безопасности.

6.4. При подготовке к предстоящим РПО, в зависимости от их вида, необходимо:

- проверить готовность места производства работ или объекта к проведению РПО;

- проверить наличие и исправность необходимого инструмента, приспособлений, приборов, оборудования, средств связи, материалов, готовность к работе необходимой автотранспортной, землеройной или грузоподъёмной техники;

- оградить место производства работ, вывесить предупреждающие плакаты (знаки), выставить посты, исключающие появление посторонних лиц в зоне производства газоопасных работ;

- при подготовке к проведению работ на проезжей части автомобильных дорог или в непосредственной близости от них установить технические средства организации дорожного движения (дорожные знаки), оградить зону производства работ ограждением, обеспечивающим безопасное движение автотранспорта и пешеходов в соответствии со схемой организации дорожного движения (при её наличии);

- проверить комплектность и исправность средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ), наличие бирок о проведении проверки (испытаний) и средств индивидуальной защиты органов зрения, слуха, а также органов дыхания (далее – СИЗОД), при их применении; провести их осмотр на наличие механических повреждений (неисправные СИЗ и СИЗОД должны быть заменены на исправные, а количество исправных комплектов СИЗ и СИЗОД должно соответствовать количеству лиц, участвующих в проведении РПО);

- проверить наличие спецодежды, специальной обуви, средств защиты рук, касок и сигнальных жилетов, в случае проведения работ в проезжей части автомобильных дорог или непосредственной близости от автомобильных или железных дорог (спецодежда должна быть застёгнута на все пуговицы, волосы убраны под головной убор; запрещается закалывать спецодежду булавками, и иглами; в карманах не должно быть острых или бьющихся предметов, табачных изделий, в том числе электронных сигарет, спичек, зажигалок, а также мобильных телефонов; обувь у рабочих, выполняющих работы в колодце или шурфе должна быть без металлических набоек и подков);

- провести опрос каждого исполнителя работ о его самочувствии, готовности к выполнению работ, а также об имеющихся заболеваниях, в том числе о склонности к клаустрофобии, боязни высоты, головокружению, ухудшении физического и психоэмоционального состояния, неспособности работать в СИЗОД и других отклонениях от нормального состояния здоровья. Не допускается привлекать к выполнению РПО лиц, заявивших о недомогании и неготовности к выполнению отдельных этапов работ;

- провести инструктаж с исполнителями о последовательности выполнения технологических операций при выполнении работ, о специфических особенностях производства и характерных опасностях, которые могут возникнуть в период проведения работ, о безопасных методах выполнения работ, основных мерах безопасности и зафиксировать факт проведения инструктажа подписями в наряде-допуске.

7. Меры безопасности при проведении РПО

7.1. РПО разрешается начинать только после выполнения всех подготовительных работ и мероприятий, предусмотренных производственными инструкциями, инструкциями по охране труда и пожарной безопасности, а также мероприятиями, изложенными в специальном плане организации и производства газоопасных работ (при наличии) и наряде-допуске.

7.2. РПО должна начинаться с разрешения лица, ответственного за проведение данной работы. Работы, проводимые в соответствии со специальным планом организации и производства газоопасных работ, должны начинаться с разрешения лица, назначенного координатором работ по плану, а исполнители работ, ответственные за их проведение по нарядам-допускам, должны выполнять указания только координатора работ. Координатору работ подчиняются ответственные лица всех организаций, участвующих в работах.

7.3. При проведении РПО должны выполняться все мероприятия по обеспечению безопасности, указанные в наряде-допуске и специальном плане организации и производства газоопасных работ (при наличии) или указанные в ЛНА на отдельный вид РПО, проводимых без оформления наряда-допуска. При необходимости принятия дополнительных мер безопасности, не предусмотренных нарядом-допуском, работы следует остановить и для их продолжения оформить новый наряд-допуск с учетом изменившихся обстоятельств.

7.4. Запрещается нахождение посторонних лиц, не участвующих в выполнении РПО в зоне их проведения. Нахождение данных лиц в месте производства работ возможно только при производственной необходимости и с разрешения ответственного за проведение работ при условии использования средств индивидуальной защиты.

7.5. Во время проведения РПО работник обязан:

- выполнять работу, входящую в его обязанности в соответствии с полученным заданием руководителя работ;
- соблюдать меры безопасности, указанные в наряде-допуске;
- применять безопасные приемы выполнения работ;
- использовать исправное производственное оборудование, инструменты, применять качественное сырье и материалы, правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- соблюдать правила эксплуатации оборудования, инструмента, приспособлений, установленные заводом-изготовителем;
- при совместной работе согласовывать свои действия с действиями других работников;
- быть внимательным и не отвлекаться от выполняемой работы;
- знать и строго соблюдать требования производственных инструкций, инструкций по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии, личной гигиены;
- заметив нарушение мер безопасности или требований охраны труда или производственных инструкций, допущенные другим работником, предупредить его о необходимости их соблюдения;
- незамедлительно извещать руководителя работ о выявленных нарушениях мер безопасности, указанных в наряде-допуске, неисправностях используемого оборудования, приспособлений и инструмента, о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о полученных травмах и микротравмах (микротравмах), произошедших при выполнении работ, об ухудшении состояния своего здоровья и здоровья других работников.

8. Мероприятия, выполняемые по окончанию РПО

После окончания РПО ответственный исполнитель должен:

- осмотреть место производства работ и обеспечить приведение его в порядок;
- вывести бригаду с места производства работ;
- убрать ограждения места производства работ;
- опросить работников об их самочувствии, убедиться в отсутствии травм или микроповреждений (микротравм);
- убрать инвентарь, инструмент, приспособления, СИЗ в предназначенные для их хранения места, ящики (сумки) для хранения, ниши в специализированном автомобиле;
- дооформить наряд-допуск;
- по прибытию в филиал, РЭУ, структурное подразделение Общества закрыть наряд-допуск с указанием времени и даты закрытия с отметкой в журнале регистрации нарядов-допусков.

Согласовано:

Главный инженер



А.В. Степанов

Подготовлено:

Начальник ПТУ



И.В. Новиков

Перечень работ повышенной опасности выполняемые в ООО "Газпром газораспределение Волгоград."

№п/п	РПО	Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми проводится РПО	Вредные и опасные производственные факторы	Применяемый наряд-допуск	Ответственные за исполнение	Ответственные за проведение внеочередных
	2	3	4	5	6	
1	Все виды газоопасных работ с установкой и снятием заслонок на оборудовании и газопроводах, а также работы в коллекторах, тоннелях, колодах, шурфах, котлованах, траншеях (глубиной более 1 м), при ведении которых имеется или не исключена возможность попадания в рабочую зону газопарами, газами или другими веществами, способными вызвать взрыв, пожар, оказать вредное воздействие на организм человека, а также работы при недостаточном содержании кислорода (объем, доля ниже 20%) в рабочей зоне.	Федеральные нормы и правила в области ПБ «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденные приказом Ростехнадзора № 531 от 15.12.2020г. СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.10-2015 «Типовые планы локализации и ликвидации»	Загроможденность воздуха рабочей зоны, воздействие вредных веществ, разрушение технических устройств, неконтролируемые взрывы и (или) выброс опасных веществ. Травмирование в результате поражения электрических, кожных покровов, органов дыхания и зрения. Падения работника в случае работы на высоте. Обрушение и осыпь земляных масс, камней.	Наряд-допуск на производство газоопасных работ	РЭУ, Филиалы	Директора филиалов Начальники РЭУ Начальник ПТУ
1.1	Время впуск надземных стальных газопроводов низкого, среднего, высокого давления.					
1.2	Время подчеканных стальных, полнотелых газопроводов низкого, среднего, высокого давления.					
1.3	Отключение (обрезка) надземных стальных газопроводов низкого, среднего, высокого давления.					
1.4	Отключение (обрезка) подземных стальных, полнотелых газопроводов низкого, среднего, высокого давления.					
1.5	Установка и снятие заслонок на действующих наружных газопроводах (работы не входящие в состав аварийных).					
1.6	Текущий ремонт изолирующих соединений, установленных на наружных газопроводах.					
1.7	Устранение отслаивших мест повреждений изоляционных покрытий стальных подземных газопроводов.					
1.8	Обследование в шурфах, отрываемых для ремонта коррозионных повреждений стальных подземных газопроводов и дефектов защитных покрытий.					
1.9	Монтаж газораспределительных пунктов, монтаж и сварка наружных и внутренних газопроводов, подключение к действующему газопроводу вводов построенных газопроводов.					
2	Пусконаладочные работы, проводимые на опасных производственных объектах, в том числе на этапе строительства.					
2.1	Пуск газа в газопроводы при вводе в эксплуатацию, реконструкции, после ремонта (реконструкции).	Федеральные нормы и правила в области ПБ «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденные приказом Ростехнадзора № 531 от 15.12.2020 г.	Загроможденность воздуха рабочей зоны, воздействие вредных веществ, разрушение технических устройств, неконтролируемые взрывы и (или) выброс опасных веществ. Травмирование в результате поражения электрических, кожных покровов, органов дыхания и зрения. Падения в случае работы на высоте. Обрушение и осыпь земляных масс, камней.	Наряд-допуск на производство газоопасных работ	РЭУ, филиалы	Директора филиалов Начальники РЭУ Начальник ПТУ
2.2	Пуск газа при вводе в эксплуатацию ПРГ и ГРУ.					
2.3	Отключение ПРГ, ГРУ, ГОРГ, УИРГ.					
3	Отсечные работы (электро-, газосварочные, газорезательные, паяльные, отсечной резки бетона, резки металла метал-м инструментом), связанные с прорывом открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температуры, способной вызвать воспламенение материалов и конструкций, в том числе работы в закр-х резервуарах, цистернах, колодах, шурфах, котлованах, траншеях, коллекторах, тоннелях, работах в помещениях ГРП и ГРУ при ремонте теплового оборудования, а также во взрыво-х помещениях, при ремонте теплоэнергетического оборудования и оборудования в сборе и т.д., за искл. стал-х мест проведения отсечных работ.	Постановление Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации». Федеральные нормы и правила в области ПБ «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденные приказом Ростехнадзора № 531 от 15.12.2020г. СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.10-2015 «Типовые планы локализации и ликвидации»	Загроможденность воздуха рабочей зоны, воздействие вредных веществ, разрушение технических устройств, неконтролируемые взрывы и (или) выброс опасных веществ. Обрушение и осыпь земляных масс, камней. Падение работника в случае выполнения работ на высоте.	Наряд-допуск на отсечные работы	РММ, РЭУ, филиалы	Директора филиалов Начальники РЭУ Начальник ПТУ

4	Ремонтные работы по восстановлению исправности или работоспособности объектов и восстановлению ресурсов технических устройств, эксплуатируемых на объектах, а также из оставших частей (в т.ч. капитальный, текущий ремонт)	Проверка параметров рабфактивности предохранительных запорных и сбросных клапанов в ПРГ, ГРУ.	Загазованность воздуха рабочей зоны, воздействие вредных веществ. Разрушение технических устройств, неконтролируемые взрывы и (или) выброс опасных веществ. Поражение током вследствие тоководущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния.	Наряд-допуск на производство газоопасных работ	РЭУ, филиалы	Директора филиалов Начальники РЭУ Начальник ПТУ
		4.1 Техническое обслуживание газового оборудования ПРГ и ГРУ.				
		4.2 Текущий ремонт газового оборудования ПРГ и ГРУ.				
		4.3 Текущий ремонт изолирующих соединений, установленных на внутренних газопроводах ПРГ.				
		4.4 Текущий ремонт изолирующих соединений, установленных на внутренних газопроводах ПРГ.				
		4.5 Ремонт и замена газового оборудования или отдельных его узлов и частей.				
5	Монтаж и демонтаж технологического оборудования.	4.6 Устранение утечек газа в резьбовых и фланцевых соединениях, оборудовании и арматуре.	Загазованность воздуха рабочей зоны, воздействие вредных веществ. Разрушение технических устройств, неконтролируемые взрывы и (или) выброс опасных веществ. Поражение током вследствие тоководущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния.	Наряд-допуск на производство газоопасных работ	РЭУ, филиалы	Директора филиалов Начальники РЭУ Начальник ПТУ
		4.7 Ремонт и замена компенсаторов.				
		4.8 Ремонт и замена арматуры, фитингов, изолирующих соединений на газопроводах низкого давления диаметром более 50 мм, на газопроводах высокого и среднего давления независимо от диаметра газопровода.				
		4.9 Техническое обслуживание и текущий ремонт запорной арматуры, осмотр и техническое обслуживание ИФС, установленных на подземных газопроводах в колодцах.				
		5.1 Ремонт и замена газового оборудования или отдельных его узлов и частей.				
		5.2 Монтаж/демонтаж средств измерений, эксплуатирующихся в ПРГ после проверки/ремонта или на проверку/ремонт				
6	Земляные работы, выполняемые в охранной зоне подземных коммуникаций.		Загазованность воздуха рабочей зоны, воздействие вредных веществ. Разрушение технических устройств, неконтролируемые взрывы и (или) выброс опасных веществ, обрушение и осыпь земляных масс, камней.	Наряд-допуск на земляные работы	РЭУ, филиалы	Директора филиалов Начальники РЭУ Начальник ПТУ
7	Работы котлованов, шурфов, траншей глубиной более 1 м.		Загазованность воздуха рабочей зоны, воздействие вредных веществ. Разрушение технических устройств, неконтролируемые взрывы и (или) выброс опасных веществ, обрушение и осыпь земляных масс, камней. Падение работника при выполнении работ на высоте.	Наряд-допуск на земляные работы	РЭУ, филиалы	Директора филиалов Начальники РЭУ Начальник ПТУ
8	Все виды работ на высоте, выполняемые на конструктивных частях, в т.ч.: при подеме на высоту более 5 м, или спуска с высоты более 5 м по лестнице, углах наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75 градусов; при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от не огражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также, если высота защитных ограждений площадок менее 1,1 м; работы без применения средств подмывания, выполняемые на высоте 5 м и более; монтажные и ремонтные работы на высоте более 1,8 м от уровня пола без применения инвентарных лесов и подмостей (с использованием средств подмывания).		Загазованность воздуха рабочей зоны, воздействие вредных веществ. Расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола). Падение работника при выполнении работ на высоте.	Наряд-допуск на РПО	РЭУ, филиалы	Директора филиалов Начальники РЭУ Начальник ПТУ

9	Работы по очистке крыши здания от снега.	Инструкция по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Минтруда РФ № 782н от 16.11.2020	Расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола). Падение работника при выполнении работ на высоте	Наряд-допуск на РПО	ОЗЗ ТХУ, РЭУ, филиалы	Директора филиалов Начальники РЭУ Начальники ПТУ
10	Работа в колодах, шурфах, котлованах, траншеях, резервуарах, подземных коммуникациях, ограниченных и замкнутых пространствах, в том числе изоляционные работы (в случае отдельного вида работ, без совмещения с газоопасными работами).	Федеральные нормы и правила в области ПБ «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденные приказом Ростехнадзора № 531 от 15.12.2020г. «Правила по охране труда при работе на высоте», утвержденные приказом Минтруда РФ № 782н от 16.11.2020 «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», утвержденные приказом Минтруда РФ № 833н от 11.12.2020 СНиП 12-03-200 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»	Загроможденность воздуха рабочей зоны, воздействие вредных веществ. Разрушение технических устройств, неконтролируемые взрывы и (или) выброс опасных веществ, ожог, отравление продуктами горения. Травмирование в результате поражения электрическим током, кожных повреждений, органов дыхания и зрения. Падения в случае работы на высоте. Обрушение и осипь земляных масс, камней.	Наряд-допуск на РПО	РЭУ, филиалы	Директора филиалов Начальники РЭУ Начальники ПТУ
11	Работы в действующих электроустановках: техническое обслуживание и ремонт распределительных устройств (работы на сборных шинах), трансформаторных подстанций, воздушных и кабельных линий, осветительных устройств (расположенных на высоте с тележки мостового крана), проверка устройств релейной защиты, электроавтоматика, измерительных приборов, испытания электрооборудования повышенным напряжением с применением грузоподъемных машин и механизмов.	Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2022) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденные приказом Минэнерго РФ № 903н от 15.12.2020 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и электрической энергии», утвержденные приказом Минэнерго РФ № 811 от 12.08.2022	Поражение током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния. Разрушение технических устройств, неконтролируемые взрывы и (или) выброс опасных веществ. Травмирование в результате поражения электрическим током, ожогов, кожных повреждений, органов дыхания и зрения. Падения работника в результате поражения электрическим током, ожогов, кожных повреждений, органов дыхания и зрения.	Наряд-допуск на производство работ в электроустановках	ОЗЗ ТХУ, РЭУ, филиалы	Директора филиалов Начальники РЭУ Начальники ТХУ
12	Работы по обслуживанию электроустановок, кабельных и воздушных линий электропередачи.	«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные приказом Минтруда РФ № 903н от 15.12.2020	Поражение током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния. Травмирование в результате поражения электрическим током, ожогов, кожных повреждений, органов дыхания и зрения. Падения работника в случае работы на высоте.	Наряд-допуск на производство работ в электроустановках	ОЗЗ ТХУ, РЭУ, филиалы	Директора филиалов Начальники РЭУ Начальники ТХУ
13	Работы по прокладке кабеля.	«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные приказом Минтруда РФ № 903н от 15.12.2020 «Правила технической эксплуатации электроустановок», утвержденные приказом Минэнерго РФ № 903н от 15.12.2020 «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденные приказом Минэнерго РФ № 115 от 24.03.2003	Поражение током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния. Травмирование в результате поражения электрическим током, ожогов, кожных повреждений, органов дыхания и зрения. Падения работника в случае работы на высоте. Обрушение и осипь земляных масс, камней.	Наряд-допуск на производство работ в электроустановках	ОЗЗ ТХУ, ОЗК, РЭУ, филиалы	Директора филиалов Начальники РЭУ Начальники ТХУ Начальники ОЗК
14	Работы по обслуживанию тепловых энергоустановок и тепловых сетей, согласно утвержденному перечню.	«Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденные приказом Минэнерго РФ № 115 от 24.03.2003 Приказ Минтруда России от 17.12.2020 N 924н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплоснабжающих установок"	Воздействие тепловыми (пара, горячей воды) при возможных разрушениях элементов тепловых энергоустановок и трубопроводов. Поражение током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния. Повышенная температура воздуха рабочих зон, наружной поверхности тепловых энергоустановок и трубопроводов.	Наряд-допуск на производство работ в тепловых энергоустановках и трубопроводах	ОЗЗ ТХУ, РЭУ, филиалы	Директора филиалов Начальники РЭУ Начальники ТХУ
15	Ремонт теплопотребляющих установок.	Приказ Минтруда России от 17.12.2020 N 924н Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок	Воздействие тепловыми (пара, горячей воды) при возможных разрушениях элементов тепловых энергоустановок и трубопроводов. Поражение током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния. Повышенная температура воздуха рабочих зон, наружной поверхности тепловых энергоустановок и трубопроводов.	Наряд-допуск на РПО	ОЗЗ ТХУ, РЭУ, филиалы	Директора филиалов Начальники РЭУ Начальники ТХУ
16	Монтаж и демонтаж тепловых энергоустановок.	«Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденные приказом Минэнерго РФ № 115 от 24.03.2003 Приказ Минтруда России от 17.12.2020 N 924н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок"	Воздействие тепловыми (пара, горячей воды) при возможных разрушениях элементов тепловых энергоустановок и трубопроводов. Поражение током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния. Повышенная температура воздуха рабочих зон, наружной поверхности тепловых энергоустановок и трубопроводов.	Наряд-допуск на РПО	ОЗЗ ТХУ, РЭУ, филиалы	Директора филиалов Начальники РЭУ Начальники ТХУ
17	Испытание тепловых сетей на расчетное давление и температуру теплоносителя.	РД 153-34.1-20-329-2001 Методические указания по испытанию водных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя (Дополнения: РД 153-34.1-20-329-2001 Методические указания по испытанию водных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя)	Загроможденность воздуха рабочей зоны, воздействие вредных веществ. Разрушение технических устройств, неконтролируемые взрывы и (или) выброс опасных веществ. Травмирование в результате поражения электрическим током, ожогов, кожных повреждений, органов дыхания и зрения.	Наряд-допуск на РПО	ОЗЗ ТХУ, РЭУ, филиалы	Директора филиалов Начальники РЭУ Начальники ТХУ
18	Работы по вводу, монтажу и демонтажу тяжеловесного и крупногабаритного оборудования.	«Правила по охране труда при грузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», утвержденные приказом Минтруда РФ № 753н от 28.10.2020	Воздействие тепловыми (пара, горячей воды) при возможных разрушениях элементов тепловых энергоустановок и трубопроводов. Поражение током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния. Повышенная температура воздуха рабочих зон, наружной поверхности тепловых энергоустановок и трубопроводов.	Наряд-допуск на РПО	ТО ТХУ, РЭУ, филиалы	Директора филиалов Начальники РЭУ Начальники ТХУ
19	Работы с применением грузоподъемных кранов и других строительных машин в открытых зонах воздушных линий электропередачи, газопотребителей, котлов, сходов, легкоослабляющихся или горячих жидкостей, горючих или сжиженных газов.	Приказ Минтруда России от 28.10.2020 N 753н "Об утверждении Правил по охране труда при грузочно-разгрузочных работах и размещении грузов"	Падение предметов и оборудования. Травмирование в результате тяжелых нагрузок, переносе тяжестей, потружно - разгрузочных работах	Наряд-допуск на РПО	ТО ТХУ, РЭУ, филиалы	Директора филиалов Начальники РЭУ Начальники ТХУ
20	Аварийно-спасательные работы, ликвидация последствий наводнения и других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	Федеральные нормы и правила в области ПБ «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденные приказом Ростехнадзора № 531 от 15.12.2020 г. СТО ГАЗПРОМ ГАЗОПАСЕЖЕНИЕ 2.10-2015 Типовые планы локализации и ликвидации	Поражение током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния. Падения неуверенных конструкций (ремесленных шпотов, дорожных знаков, стоек линий электропередач и др.) на месте производства работ.	РПО выполняемые без наряда-допуска	РЭУ, филиалы	-
21	Сборка и разборка лесов.	«Правила по охране труда при работе на высоте», утвержденные приказом Минтруда РФ № 782н от 16.11.2020 «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями», утвержденные приказом Минтруда РФ № 835н от 27.11.2020	Поражение током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния. Травмирование в результате поражения электрическим током, ожогов, кожных повреждений, органов дыхания и зрения. Падения работника в случае работы на высоте.	РПО выполняемые без наряда-допуска	РЭУ, филиалы	-

22	Эксплуатация репеллентных аппаратов промышленного применения.	Санитарные правила и нормы СанПиН 2.6.1.3164-14 п. 2.1, п. 2.2	Падение предметов и оборудования. Падения в случае работы на высоте.	РПО выполняемые без наряда-допуска	ЦД, РЗУ, филиалы	-
23	Нанесение лакокрасочных покрытий, грунтовок.	«Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями», утвержденные Приказом Минтруда РФ № 835н от 27.11.2020	Поражение током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния. Травмирование в результате поражения электрических цепей, кожных поражений, органов дыхания и зрения.	РПО выполняемые без наряда-допуска	РЗУ, филиалы	-
24	Разматывание полиэтиленовых труб в рулонах (бутилах)	«Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями», утвержденные Приказом Минтруда РФ № 835н от 27.11.2020	Защемленность конечностей рабочей зоны, воздействие вредных веществ. Травмирование в результате падения предметов, кожных поражений, органов дыхания и зрения. Падения работника в случае работы на высоте.	РПО выполняемые без наряда-допуска	ОКС, РЗУ, филиалы	-
25	Перечень опасных химических веществ.					
25.1	Моноксид углерода (угарный газ). Химическая формула — CO.	Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ – 20 мг/м3	Загрязненность воздуха рабочей зоны, воздействие вредных веществ. Разрушение технических устройств, неконтролируемые взрывы и (или) выброс опасных веществ. Травмирование в результате поражения электрических цепей, кожных поражений, органов дыхания и зрения.	Наряд-допуск на производство газоопасных работ	РЗУ, филиалы	Директора филиалов Начальники РЗУ
25.2	Диоксид углерода (углекислый газ). Химическая формула - CO2.	Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ (миллионных долей). 1000-1400ppm				
25.3	Метан (природный газ). Химическая формула — CH4	Объемная доля CH4 в воздухе более 20% от НКПРП не допускается.				

УТВЕРЖДЕН
приказом ООО «Газпром
газораспределение Волгоград»
от «21» апреля 2025 г. № 181969

НАРЯД-ДОПУСК № _____
на производство газоопасных работ

"__" _____ 20__ г.

Срок хранения один год

1. Наименование организации _____
(наименование объекта, службы, цеха)
2. Должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, получившего наряд-допуск на выполнение газоопасных работ _____
3. Место и характер работ _____
4. Состав бригады _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, профессия)
5. Дата и время начала работ _____
Дата и время окончания работ _____
6. Технологическая последовательность основных операций при выполнении работ _____
(перечисляется технологическая последовательность операций
в соответствии с действующими инструкциями и технологическими картами)
7. Работа разрешается при выполнении следующих основных мер безопасности ____
(перечисляются основные меры безопасности, указываются инструкции, которыми следует руководствоваться)
8. Средства общей и индивидуальной защиты, которые обязана иметь бригада ____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, проводившего проверку готовности средств индивидуальной защиты к выполнению работ и умению ими пользоваться, подпись)
9. Результаты анализа воздушной среды на содержание газа в закрытых помещениях и колодцах, проведенного перед началом ремонтных работ _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, проводившего замеры, подпись)
10. Наряд-допуск выдал _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, выдавшего наряд-допуск, подпись)
11. С условиями работы ознакомлен, наряд-допуск получил _____

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, получившего наряд-допуск, подпись)

12. Инструктаж состава бригады по проведению работ и мерам безопасности:

N п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность, профессия	Расписка о получении инструктажа	Примечание

13. Изменения в составе бригады

Фамилия, имя, отчество лица, выведенного из состава бригады	Причина изменений	Дата, время	Фамилия, имя, отчество лица, введенного в состав бригады	Должность, профессия	Дата, время

14. Инструктаж нового состава бригады по завершению работ и мерам безопасности

N п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Расписка о получении инструктажа	Примечание

15. Продление наряда-допуска

Дата и время		Фамилия, имя, отчество и должность лица, продлившего наряд-допуск	Подпись	Фамилия, имя, отчество и должность руководителя работ	Подпись
начала работы	окончания работы				

16. Заключение руководителя по окончании газоопасных работ _____

(перечень работ, выполненных на объекте, особые замечания,

подпись руководителя работ, время и дата закрытия наряда-допуска)

УТВЕРЖДЕН
приказом ООО «Газпром
газораспределение Волгоград»
от «21» апреля 2025 г. № 1319609

**Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром газораспределение Волгоград»
(ООО «Газпром газораспределение Волгоград»)**

(наименование эксплуатационной организации)

ДЕЛО № _____ ТОМ № _____

**Журнал регистрации нарядов-допусков
на производство газоопасных работ**

Начат _____ 20__ г.
Окончен _____ 20__ г.

На _____ листах

Хранить _____

Номер наряда- допуска	Дата и время выдачи наряда- допуска	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должность, роспись выдавшего наряд- допуск	Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, роспись получившего наряд- допуск	Адрес места проведения работ	Характер работ	Дата и время возвращения наряда- допуска, отметка о выполнении работ лицом, принявшим наряд-допуск
1	2	3	4	5	6	7

Журнал пронумерован, прошнурован и скреплен печатью: _____ листов.

(Фамилия, имя, отчество (при наличии),
должность, подпись)

УТВЕРЖДАЮ

(руководитель МТП/филиала
эксплуатирующей организации
или его уполномоченный заместитель)

_____/_____
подпись ф.и.о

« ____ » _____ 20 ____ г.

НАРЯД-ДОПУСК № ____ на выполнение огневых работ

1. Выдан (кому) _____
(должность руководителя работ ответственного за проведение работ, ФИО, дата)

2. На выполнение работ _____
(указывается характер и содержание работы)

3. Место проведения работ: _____
(отделение, участок, установка, аппарат, выработка, помещение)

4. Состав исполнителей работ

№ п.п.	Ф.И.О.	Профессия	Инструктаж о мерах пожарной безопасности получил		Инструктаж о мерах пожарной безопасности провел (подпись руководителя работ)
			подпись	дата	
1					
2					
3					
4					

5. Планируемое время проведения работ:

Начало _____ час _____ мин « ____ » _____ 20 ____ г.

Окончание _____ час _____ мин « ____ » _____ 20 ____ г.

6. Меры по обеспечению пожарной безопасности места (мест) проведения работ

(указываются организационные и технические меры пожарной безопасности, осуществляемые при подготовке места проведения работ)

6.1. Подготовительные работы:

6.2. Проведение работ:

6.3. После окончания работ:

7. Наряд-допуск выдан

_____ « ____ » _____ 20

г.

(должность и Ф.И.О. лица, выдавшего наряд-допуск)

Наряд-допуск получен

_____ « ____ » _____ 20

г.

(подпись руководителя работ, даты)

Согласовано со _____

службами объекта,

(название службы, должность и Ф.И.О.

на котором _____

будут производиться работы

ответственность лица, подпись, даты)

(при условии выполнения огневых работ на территории сторонней организации или юридического лица)

8. Место проведения работ подготовлено: _____

Руководитель работ:

_____ « ____ » _____ 20 ____ г. _____ час

мин

(подпись, даты, время)

Возможность производства работ согласована (в соответствии с пунктом 7)

(подпись ответственного лица службы объекта, на котором проводится работа, дата, время)

9. Ежедневный допуск к работе и время ее окончания

Рабочее место подготовлено, исполнители допущены к работе			Работа закончена, исполнители удалены с рабочего места	
Дата, время	Подпись руководителя работ	Подпись ответственного лица службы объекта, на котором проводится работы(в соответствии с пунктом 7)	Даты, время	Подпись руководителя работ

10. Продление наряда-допуска согласовано (в соответствии с пунктом 7)

(название службы, должность ответственного,

Ф.И.О., подпись, дата)

11.Изменение состава бригады исполнителей

Введен в состав бригады					Выведен из состава бригады			Руководитель
Ф.И.О.	С условиями работы ознакомлен, проинструктирован (подпись)	Квалификация , разряд	Выполняемая функция	Дата, время	Ф.И.О.	Дата, время	Выполняемая функция	Работ (подпись)

12. Работа выполнена в полном объеме согласно _____ рабочие места

приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт

(руководитель работ, подпись, дата, время)

(начальник смены(старший по смене) по месту проведения работ),Ф.И.О., подпись, дата, время)

Форма журнала регистрации нарядов-допусков
на производство огневых работ

Журнал
регистрации нарядов-допусков на производство огневых работ

(наименование организации, службы, цеха)

Начат " " 20 г.
Окончен " " 20 г.

Срок хранения - пять лет

Номер наряда-допуска	Дата и время выдачи наряда-допуска	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должност, роспись выдавшего наряд-допуск	Фамилия, имя, отчество (при наличии), должност, роспись получившего наряд-допуск	Адрес места проведения работ	Характер работ	Дата и время начала и окончания работ	Дата и время возвращения наряда-допуска, отметка о выполнении работ лицом, принявшим наряд-допуск
1	2	3	4	5	6	7	8

Журнал пронумерован, прошнурован и скреплен печатью: _____ листов.

(Фамилия, имя, отчество (при наличии),
должност, подпись)

УТВЕРЖДЕН
приказом ООО «Газпром
газораспределение Волгоград»
от «21» апрель 2025 г. № 15-1960

Лицевая сторона наряда-допуска

Организация _____

Подразделение _____

НАРЯД-ДОПУСК N _____

для работы в электроустановках

Ответственному руководителю

работ _____, допускающему _____

(фамилия, инициалы,

(фамилия, инициалы,

группа по

группа по

электробезопасности)

электробезопасности)

Производителю

работ _____, наблюдающему _____

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

группа по

группа по

электробезопасности)

электробезопасности)

с членами бригады _____

(фамилия, инициалы, группа по электробезопасности)

(фамилия, инициалы, группа по электробезопасности)

поручается _____

Работу начать: дата _____ время _____

Работу закончить: дата _____ время _____

Мероприятия по подготовке рабочих мест к выполнению работ

Наименование электроустановок, в которых нужно провести отключения и установить заземления	Что должно быть отключено и где заземлено	Что должно быть изолировано (ограждено)
1	2	3

Отдельные указания _____

Наряд-допуск выдал: дата _____ время _____

Подпись _____ Фамилия, инициалы _____

Наряд-допуск продлил по: дата _____ время _____

Подпись _____ Фамилия, инициалы _____

Дата _____ время _____

Регистрация целевого инструктажа,

проводимого выдающим наряд

Целевой инструктаж провел		Целевой инструктаж получил	
Работник, выдавший наряд-допуск	_____	Ответственный руководитель работ (производитель работ, наблюдающий)	_____
	_____		_____
	(подпись)		(подпись)

Разрешение на подготовку рабочих мест

и на допуск к выполнению работ

Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ выдал (должность, фамилия или подпись)	Дата, время	Подпись работника, получившего разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ
1	2	3

Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались: _____

Допускающий _____
(подпись)

Ответственный руководитель работ
(производитель работ или наблюдающий) _____
(подпись)

Регистрация целевого инструктажа,
проводимого допускающим при первичном допуске

Целевой инструктаж провел		Целевой инструктаж получил	
Допускающий	_____	Ответственный руководитель работ	_____
	_____		_____
	_____	Производитель работ (наблюдающий)	_____

		Члены бригады	_____

Ежедневный допуск к работе и время ее окончания

Бригада получила целевой инструктаж и допущена на подготовленное рабочее место			Работа закончена, бригада удалена	
наименование рабочего места	Дата, время	подписи (подпись, фамилия, инициалы)	дата, время	подпись производителя работ (наблюдающего) (подпись) (фамилия, инициалы)

		допуск ающего	производителя работ (наблюдающего)		
1	2	3	4	5	6

Регистрация целевого инструктажа, проводимого
ответственным руководителем работ (производителем
работ, наблюдающим)

Целевой инструктаж провел		Целевой инструктаж получил	
Ответственный руководитель работ	(фамилия, инициалы)	Производитель работ, Члены бригады	(фамилия, инициалы)
	(подпись)		(подпись)
Производитель работ (наблюдающий)	(фамилия, инициалы)	Члены бригады	(фамилия, инициалы)
	(подпись)		(подпись)

Изменения в составе бригады

Введен в состав бригады (фамилия, инициалы, группа)	Выведен из состава бригады (фамилия, инициалы, группа)	Дата, время (дата, время)	Разрешил (подпись) (фамилия, инициалы)
1	2	3	4

Работа полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные
бригадой, сняты, сообщено (кому) _____
(должность)

(фамилия, инициалы)

Дата _____ время _____

Производитель работ или наблюдающий _____

(подпись, фамилия, инициалы)

Ответственный руководитель работ _____

(подпись, фамилия, инициалы)

УТВЕРЖДЕН
приказом ООО «Газпром
газораспределение Волгоград»
от «21» апреля 2025 г. № 13/19602

**Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром газораспределение Волгоград»
(ООО «Газпром газораспределение Волгоград»)**

(наименование эксплуатационной организации)

ДЕЛО № _____ ТОМ № _____

**ЖУРНАЛ
УЧЕТА РАБОТ ПО НАРЯДАМ-ДОПУСКАМ И РАСПОРЯЖЕНИЯМ
ДЛЯ РАБОТ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ**

Начат _____ 20__ г.
Окончен _____ 20__ г.

На _____ листах

Хранить _____

Номер распо- ряже- ния	Номер наряда	Место и наименова- ние работы	Производитель работы, наблюдаю- щий (фамилия, инициалы, группа по электробезо- пасности)	Члены бригады (фамилия, инициалы, группа по электробезо- пасности)	Работник, отдавший распоряжение (фамилия, инициа- лы, группа по элект- робезопасности)	Технические меро- приятия по обеспече- нию безопасности работ с указанием необходимых отключе- ний, обесточению участков электричес- кой схемы, мест установки заземлений и т.д.	Краткое содержание целевого инструктажа. Подписи работников, проводивших и получивших целевой инструктаж	К работе рису- ли (дата, время)	Работа закон- чена (дата, время)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Журнал пронумерован, прошнурован и скреплен печатью: _____ листов

_____ должность личная подпись инициалы, фамилия

1. Наименование организации: _____
- 1.1 Структурное подразделение: _____
2. Место проведения работ: _____
3. Характер выполняемых работ: _____
(объем и содержание работы)
4. Планируемое время проведения работ:
начало _____ окончание _____
(дата, время) (дата, время)
5. Лицо, получившее наряд-допуск: _____
(должность, ФИО)
6. Лицо, выдавшее наряд-допуск: _____
(должность, ФИО)
7. Состав бригады:
- _____
- _____
- _____
8. Технологическая последовательность основных операций при выполнении земляных работ:
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
9. Подготовительные работы выполнены в полном объеме. Объект подготовлен к производству

работ: _____
(подпись лица, ответственного за производство работ, дата)

11. Мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ

№ п/п	Перечень мероприятий	Ответственные за выполнение мероприятий (должность, фамилия, имя, отчество)	Отметки о выполнении (подпись)

13. Средства общей и индивидуальной защиты, которые обязана иметь бригада:

14. Члены бригады, прошедшие инструктаж и допущенные к выполнению работ.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Квалификация	С условиями работ ознакомлен, инструктаж прошел, дата, подпись	Инструктаж провел должность, фамилия, имя, отчество, подпись

15. Изменения в составе бригады

Фамилия, имя, отчество лица, выведенного из состава бригады	Причина изменений	Дата, время	Фамилия, имя, отчество лица, введенного в состав бригады	Должность, профессия	Дата, время

16. Перечень документации, прилагаемой к наряду-допуску:

17. Анализ воздушной среды перед началом и в период проведения работ:

Дата и время отбора проб	Место отбора проб	Определяемые компоненты	Допустимая концентрация	Результаты анализа	Подпись лица, проводившего анализ

18. Продление наряда-допуска:

Дата и время начала работы	Дата и время окончания работы	Фамилия, имя, отчество и должность лица, продлившего наряд-допуск	Подпись	Фамилия, имя, отчество и должность руководителя работ	Подпись
1	2	3	4	5	6

19. Заключение руководителя по окончании земляных работ:

(ответственный руководитель работ, подпись, дата, время)

(руководитель бригады, подпись, дата, время)

(руководитель структурного подразделения эксплуатирующий объект, подпись, дата, время)

УТВЕРЖДЕН
приказом ООО «Газпром
газораспределение Волгоград»
от «21» апреля 2025 г. № 1/Б-196 а3

**Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром газораспределение Волгоград»
(ООО «Газпром газораспределение Волгоград»)**

(наименование эксплуатационной организации)

ДЕЛО №_____ТОМ №_____

**Журнал регистрации работ
повышенной опасности по нарядам-допускам**

Начат _____ 20__ г.
Окончен _____ 20__ г.

На _____ листах

Хранить _____

Название подразделения	Дата выдачи наряда-допуска	№ наряда-допуска	Адрес места производства работ	Дата и время начала и окончания работ	Краткое описание работ по наряду-допуску	Инициалы, фамилия, должность, личная подпись лица, выдавшего наряд-допуск, дата	Инициалы, фамилия, должность, личная подпись лица, получившего наряд-допуск, дата	Инициалы, фамилия, должность, личная подпись лица, получившего закрытый по выполнению работ наряд-допуск, дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Журнал пронумерован, прошнурован и скреплен печатью: _____ листов

должность личная подпись инициалы, фамилия

УТВЕРЖДЕН
приказом ООО «Газпром
газораспределение Волгоград»
от «21» апреля 2025 г. № В 19600

Наряд-допуск № _____
на производство работ повышенной опасности

" ____ " _____ 20__ г.

Срок хранения:
5 лет

1 Наименование организации _____

2 Наименование подразделения _____

3 Должность, инициалы, фамилия лица, получившего наряд-допуск на производство работ повышенной опасности _____

4 Адрес места производства работ _____

5 Состав бригады _____

(должность, инициалы, фамилия)

(должность, инициалы, фамилия)

(должность, инициалы, фамилия)

6 Дата и время начала работ _____

Дата и время окончания работ _____

7 Технологическая последовательность основных операций при выполнении работ _____

(перечисляется технологическая последовательность операций)

в соответствии с действующими инструкциями;

допускается применение типовых нарядов-допусков

руководителю работ под личную подпись)

8 Работа разрешается при выполнении следующих основных мер безопасности

(перечисляются основные меры безопасности, указываются инструкции,

которыми следует руководствоваться)

9 Средства общей и индивидуальной защиты, которые обязана иметь бригада

(наименование средств, должность, инициалы, фамилия, личная подпись

лица, проводившего проверку готовности средств индивидуальной защиты

к выполнению работ и умению ими пользоваться)

10 Результаты анализа воздушной среды на содержание газа в закрытых помещениях и колодцах, проведенного перед началом работ _____

(должность, инициалы, фамилия, личная подпись лица, производившего замеры)

11 Наряд-допуск выдал _____

(должность, инициалы, фамилия, личная подпись

лица, выдавшего наряд-допуск)

Дата и время выдачи наряда-допуска _____

12 С условиями работы ознакомлен, наряд-допуск получил _____
(должность,

инициалы, фамилия, личная подпись лица, получившего наряд-допуск)
Дата и время получения наряда-допуска _____

13 Инструктаж состава бригады по проведению работ и мерам безопасности

Инициалы, фамилия	Должность, профессия	Личная подпись в получении инструктажа	Примечание

14 Изменения в составе бригады

Инициалы, фамилия лица, выведенного из состава бригады	Причина изменений	Дата, время	Инициалы, фамилия лица, введенного в состав бригады	Должность, профессия	Дата, время

15 Инструктаж нового состава бригады по завершению работ и мерам безопасности

Инициалы, фамилия	Должность	Личная подпись в получении инструктажа	Примечание

16 Продление наряда-допуска

Дата и время		Инициалы, фамилия и должность лица, продлившего наряд-допуск	Личная подпись	Инициалы, фамилия и должность руководителя работ	Личная подпись
начала работы	окончания работы				

17 Согласования организаций, эксплуатирующих сооружения и коммуникации, в охранных зонах которых проводятся работы

Наименование организации, эксплуатирующей сооружения и коммуникации, в охранных зонах которых проводятся работы	Должность уполномоченного лица	Фамилия Имя Отчество	Отметка о согласовании	Подпись уполномоченного лица	Дата
1	2	3	4	5	6

18 Заключение руководителя по окончании работ повышенной опасности _____

(перечень работ, выполненных на объекте, особые замечания)

(личная подпись руководителя работ, время и дата закрытия наряда-допуска)